

(ബി) ഇതിന്റെ പണി എന്ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം.

(എ) പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

(ബി) സബ്സ്പറേഷൻ പണിയുടെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വോൾട്ടേജ് കമ്മി

190 [206] ശ്രീ. എ. കെ. പത്മനാഭൻ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വോൾട്ടേജ് കമ്മി പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികളെടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്;

(ബി) പേരാമ്പ്രയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള വോൾട്ടേജ് കമ്മി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള കൂറാച്ചുണ്ട്-കോളോത്തുവയൽ ലൈനിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ നടപടി കൈക്കൊള്ളുമോ?

ഉത്തരം.

(എ) കുറുപ്പടിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള 110 കെ. വി. ലൈൻ 1986 ഏപ്രിൽ 25-ാം തീയതി ചാർജ് ചെയ്തതോടെ കോഴിക്കോട് സബ്സ്പറേഷനിലെ ലോഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തൻമൂലം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വോൾട്ടേജ് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെ തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു 400 കെ.വി.യും കണ്ണൂർ, കാസർകോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓരോ 220 കെ. വി.യും സബ്സ്പറേഷനുകൾ സ്ഥാപിച്ചും അതിനോടനുബന്ധിച്ചു ലൈനുകൾ വലിച്ചും, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സബ്സ്പറേഷനുകളിൽ സ്റ്റാറ്റിക് വാർ കോമ്പൻ റസറർ എന്ന ആധുനിക ഉപകരണം സ്ഥാപിച്ചും വോൾട്ടേജ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും പരിപാടിയുണ്ട്.

(ബി) പേരാമ്പ്രയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും വോൾട്ടേജ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കൂറാച്ചുണ്ട്-കോളോത്തുവയൽ ലൈൻ വലിക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ കുറുപ്പടിയിൽ നിന്നും പേരാമ്പ്രയിലേക്ക് ഒരു 11 കെ. വി. ലൈൻ വലിച്ച് പേരാമ്പ്രയിലേയും പരിസരപ്രദേശത്തേയും വോൾട്ടേജ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പരിപാടിയിട്ടുണ്ട്.

വിളവൂർക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ വോൾട്ടേജ് കമ്മി

191 [207] ശ്രീ. വി. ജെ. തങ്കപ്പൻ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) നേമം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിളവൂർക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ വോൾട്ടേജ് കമ്മി പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ?